

Zadavatel:
se sídlem
IČ.

Obec Lažany
Lažany 129, PSČ 679 22 Lipůvka
00637742

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon).

Název zakázky: **Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Lažany**
Evidenční číslo zakázky: **LA-01-2021**

Na základě žádosti uchazeče poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

v příloze "Příloha 1a Technické specifikace parametru svítidla" ZD jsou uvedeny požadavky:

Svítilno bude dodáno v podobě dvou samostatných částí pro snadnou instalaci. Svítidlo se připevňuje na stožár, nebo výložník pomocí univerzálního montážního kusu, který zároveň obsahuje optickou jednotku a připojovací kabel. Do této spodní části se následně instaluje horní část, která obsahuje elektro výstroj. Obě části se spojí pomocí nasouvacích pantů a zajišťovacího klipsu bez nutnosti použití nářadí. Připojení elektrické části je vyvoláno automaticky při zavření svítidla pomocí nožového konektoru	ANO	
Rozměry svítidla nesmí přesáhnout	581 x 307 x 114 mm (délka x šířka x výška)	
Certifikáty: ENEC+, CB, CE	ANO	

- k bodu 1 - Jedná se o přesnou specifikaci montáže a demontáže jednoho výrobce! S ohledem na §6 ZZVZ 134/2016 Sb. požadujeme zrušení tohoto diskriminačního požadavku, který nemá v praxi žádné opodstatnění.
- k bodu 2 - Z jakého důvodu zadavatel omezuje rozměr svítidla? Pakliže ze statického hlediska, tak by měl definovat pouze velikost návětrné hrany. S ohledem na §6 ZZVZ 134/2016 Sb. požadujeme zrušení tohoto diskriminačního požadavku, který nemá v praxi žádné opodstatnění.
- k bodu 3 - Požadavek na certifikát CB nemá žádné opodstatnění, protože certifikační autorita neměří a nekontroluje žádné jiné normy než v certifikátu ENEC. Požadujeme vypuštění tohoto požadavku, nebo jeho úpravu s ohledem na dříve zmíněné.
- k bodu 3 - Požadavek na ENEC + je zcela diskriminační a jeho požadavek je zcela irelevantní v závislosti na dalších požadavcích zadávací dokumentace. ZD jasně stanovuje požadavek na maximální záruku, kterou může uchazeč stanovit na 120 měsíců (cca 42.000 hodin) , což je z hlediska životnosti čipů, který se zkouší a certifikuje v ENEC+) pouze menší.

Záruka na životnost čipů (která je udávána výrobcem a existuje na ni tzv. LM80 test report výrobce čipů - u našich svítidel cca 100.000+ hodin) se nedává. Proto je požadavek na certifikaci ENEC + nepřiměřený a diskriminační (nehledě na to, že certifikace stojí cca 500.000 Kč na svítidlo a vznikla jen za účelem diskriminace menších výrobců svítidel). S ohledem na §6 ZZVZ 134/2016 Sb. požadujeme zrušení tohoto diskriminačního požadavku, který nemá v praxi žádné opodstatnění.

Ani jeden z výše uvedených požadavků nemá opodstatnění v zákoně a už vůbec v podmínkách dotace z programu EFEKT. Těmito požadavky zadavatel zužuje okruh dodavatelů (výrobců), kteří mohou v rámci této veřejné zakázky nabídnout kvalitní svítidla, která by splnila podmínky Programu EFEKT pro rok 2021.

Odpověď k dotazu č. 1

Bod 1

Součástí obměny svítidel v obci Lažany je i komunikace I/43-E461, která je z dopravního hlediska velmi vytížená a proto se požaduje co nejjednodušší a nejrychlejší servisní zákrok na svítidle tak, aby došlo k co nejkratšímu omezení dopravy na této mezinárodní komunikaci. Díky tomuto technickému řešení je možné servisní zákrok realizovat ve výrazně kratším časovém úseku.

Zadavatel trvá na požadavku ZD

Bod 2

Vzhledem k tomu, že požadavek na tento parametr (rozměry svítidla) je běžný nejen v ČR a přesto, že zároveň tyto parametry splňuje na českém trhu mnoho renomovaných výrobců, se zadavatel rozhodl tento parametr na maximální rozměry svítidla nepožadovat.

Na základě této úpravy účastník VŘ uvede do příloh č. 1a v řádku „Rozměry svítidla nesmí přesáhnout“ skutečné rozměry nabízeného svítidla. Pokud účastník nabídne svítidlo s rozměry přesahující požadovaná maxima, nebude toto považováno za nesplnění ZD.

Bod 3

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IEC-CEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z 60 zemí celého světa. Tento systém zohledňuje i specifické národní odchylky pro jednotlivé členské země.

Zadavatel trvá na požadavku ZD

Bod 4

ENEC je celoevropský systém certifikace označující shodu výrobku s evropskými normami EN. Součástí licence je provedení inspekce u výrobce podle pravidel tohoto systému, získaná certifikace pak garantuje, že je výrobce schopen zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost. ENEC+ na tuto certifikaci navazuje se zaměřením na LED technologie. Zadavatel se po zjištění, že certifikaci ENEC+ výrobci LED svítidel působící na našem trhu mají a proto se rozhodl tuto certifikaci požadovat.

Dotaz č. 2

v zadání k výběrovému řízení **VŘ – Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Lažany** v části technické požadavky na svítidla je uveden certifikát ENEC +.

Náš dotaz zní:

Bude dostačující certifikát ENEC?

Odpověď k dotazu č. 2

Viz odpověď č.1/Bod 4

Na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

V Lažanech, dne 5.3.2021

OBEC LAŽANY
679 22 LIPŮVKA
IČO: 00637742

