

Zadavatel:
se sídlem
IČ.

Obec Lažany
Lažany 129, PSČ 679 22 Lipůvka
00637742

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon).

Název zakázky: **Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Lažany**

Evidenční číslo zakázky: **LA-01-2021**

Na základě žádosti uchazeče poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

dle podkladů k zakázce Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Lažany je jedním z požadovaných technických parametrů zveřejněných v souboru *Příloha 1a Technické specifikace parametru svítidla.docx*, požadavek na clonu Becklight. Z jakého důvodu je toto požadováno, jestliže jsou splněny světelně-technické výpočty a dodrženy požadavky dle normy ČSN EN 13201 ?

Odpověď k dotazu č. 1

Clona Becklight je požadovaná z důvodu případného nežádoucího osvětlení fasády. Ve výpočtech případné nežádoucí osvětlení fasády není zohledněno. V případě výskytu nežádoucí situace s osvětlením fasády v průběhu realizace, nebo i po ní, musí být možnost dodatečně tyto clony instalovat do svítidel, kde tato situace vznikne.

Na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

V Lažanech, dne 4.3.2021

OBEC LAŽANY
679 22 LIPŮVKA
00637742